

Кабель-Энерго

Кабельный завод

Сделано в России

Паспорт №78



МАРКА : ВВГнг(A)-LS

(в ПВХ изоляции)

РАЗМЕР: 3*2,5 ок (N.PE)-0,66
3*1,5 ок (N.PE)-0,66

Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм ²	Толщина изоляции не менее, мм		Толщина оболочки не менее, мм	Испытательное напряжение, В	Электрическое сопротивление	
	мин.	сред.			Жилы не более, Ом/км	Изоляции не менее, Мом/км
3*2,5	0,5	0,6	1,1	3000	7,41	10
3*1,5	0,5	0,6			12,1	12

Провод испытан и соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012

Контролер ОТК:

Климов В.В.

21.12.2019

